

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ  
प्रधानाचार्य सेन्ट गैब्रियल कानवेंट स्कूल केशव नगर सीतापुर रोड लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक  
विश्लेषण का परिणाम

	श्री हरि शंकर प्रसाद
द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	13-04-2026
एकत्र करने का दिनांक	13-04-2026
प्राप्त होने का दिनांक	15-04-2026
विश्लेषण का दिनांक	सबमर्सिबल
जल प्राप्ति का स्थान	पारदर्शी
भौतिक लक्षण	हल्का क्षारीय
प्रतिक्रिया	0.003
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.2
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	458.0
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	240.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	218.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	नो चारिंग
प्रज्वलन पर रूप	220.0
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	132.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	88.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	58.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथित भाग(नाईट्राइड्स) पी०पी०एम०	2.8
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	0.2
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	नहीं
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	पेय योग्य
अभियुक्ति	

संख्या -22/D 638

दिनांक: 17-4-26

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधानाचार्य सेन्ट गैब्रियल कानवेंट स्कूल केशव नगर सीतापुर रोड लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका, लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
लखनऊ

*Alande*  
Principal

St Gabriel Convent School  
Keshav Nagar Sitapur Road  
Lucknow-226020

*अपर निदेशक*  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
लखनऊ